# ANIC82400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009483 - 31/10/2018 - A/35 - Locali scolastici - U

#### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAFFAELLO SANZIO"

VIA MARCONI 30 - FALCONARA M.ma - Tel. 071/910576

**E.MAIL:** anic82400n@istruzione.it -anic82400n@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it C.F. 80017790421 - CODICE MINISTERIALE ANIC82400N CODICE UNIVOCO UFKJKX

Falconara M.ma, 31 ottobre 2018



Ai Genitori della classe I^ C

Scuola Secondaria Montessori

### OGGETTO: Fessurazione su parete dell'aula I^ C

Si comunica che in data odierna l'Ufficio Tecnico del Comune di Falconara M.ma ha accertato la natura della fessurazione presente su una parete dell'aula indicata in oggetto, correlata alla possibilità di un giunto sismico tra due ali dell'edificio e tale da non determinare alcun problema di sicurezza e di agibilità del plesso.

Il monitoraggio effettuato sarà oggetto di un prossimo intervento di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Falconara M.ma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Maria Orsolini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

## ANIC82400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009483 - 31/10/2018 - A/35 - Locali scolastici - U







PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

### MIUR

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RAFFAELLO SANZIO"

VIA MARCONI 30 – FALCONARA M.ma - Tel. 071/910576

**E.MAIL:** <u>anic82400n@istruzione.it</u> -<u>anic82400n@pec.istruzione.it</u>

Sito web: www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it C.F. 80017790421 - CODICE MINISTERIALE ANIC82400N CODICE UNIVOCO UFKJKX

